

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
 (наименование территориального органа МЧС России)
 350051, Россия, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел./fax: 8 (861) 225 -34 -04 e-mail: ugprn_kkrai@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Абинского района
 (наименование органа государственного пожарного надзора)
 353350, Россия, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Советов, 87 тел. 8(86150)5-15-30
 (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42 | 1 | 1-2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Улыбка» муниципального образования Абинский район

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Абинского района

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 42 от « 30 » июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона
 от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.
 « 14 » сентября 2021 г. по 15 ч. 00 мин. « 14 » сентября 2021 г.

проведена проверка государственным инспектором Абинского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

капитаном внутренней службы Калиберда Антоном Александровичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ ДС № 5 «Улыбка» по адресу: г. Абинск, ул. Володарского, 1

совместно с Заведующая МБДОУ ДС №5 «Улыбка» Ширяева Наталья Геннадьевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации	ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	19.09.2022г.	

		подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.		
2	В здании детского сада двери ведущие в чердачное помещение не выполнены противопожарными	ст. 88 № 123-ФЗ от 22.07.2008г.	19.09.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Абинского района по пожарному надзору
Калиберда А.А.



(подпись)

М.Л.И.*

«14» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«14» сентября 2021 г.

Заведующая МБДОУ ДС №5 «Улыбка»
Ширяева Наталья Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)

* - место для личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575959

Владелец Ширяева Наталья Геннадьевна

Действителен с 05.04.2022 по 05.04.2023